

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)



N RU C-RU.АД67.В.00495/23

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Архпроект» (ООО «Архпроект»),
ОГРН: 1127747003581, ИНН: 7751506185. Место нахождения (адрес юридического лица): 108840,
город Москва, город Троицк, Троицкий бульвар, дом 6, помещение 21. Адрес места
осуществления деятельности: 108840, Россия, город Москва, город Троицк, улица Институтская,
дом 1, телефон: +7 499 288 26 73, адрес электронной почты: archproekt-05@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Архпроект» (ООО «Архпроект»),
ОГРН: 1127747003581, ИНН: 7751506185. Место нахождения (адрес юридического лица):
108840, город Москва, город Троицк, Троицкий бульвар, дом 6, помещение 21. Адрес места
осуществления деятельности по изготовлению продукции: 108840, Россия, город Москва,
город Троицк, улица Институтская, дом 1.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр»
ОГРН: 1165005050396, ИНН: 5005062313. Адрес юридического лица: 140200, Россия, Московская
область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 117186,
Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 20 корпус 1, офис № 113, этаж-1, телефон: +7(495) 980-51-17,
адрес электронной почты: info@bequest-center.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.10АД67

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Панели декоративно-отделочные для стен и потолков марки «ВИНАЛ» на основе
гипсостружечных плит (ГСП), ламинированные поливинилхлоридной пленкой (толщина
0,12-0,30 мм), размеры панелей: длина 3000 мм, ширина 1250 мм, толщина 10; 12 мм,
выпускаемые по ТУ 23.69.11-001-11617123-2023 «Панели декоративные «ВИНАЛ»
антивандальные, трудногорючие, изготовленные на основе гипсостружечной плиты с
поливинилхлоридным покрытием».

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.69.11

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6809 19 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г.
№ 123-ФЗ)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

протокола сертификационных испытаний № 3452/М-23 от 19.05.2023 г.,
выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с
ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПБ78);
акта анализа состояния производства № БЦ123-109.23-02 от 02.05.2023 г. Органа
по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр»
(аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67).
Схема сертификации: 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Показатели пожарной опасности строительных материалов согласно Приложению на 1 листе.
Условия хранения: панели должны храниться в помещениях с сухим и нормальным режимом
влажности, отдельно по видам и размерам.
Гарантийный срок хранения - 5 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 22.05.2023 г. по 21.05.2028 г.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Пластун Кристина Павловна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

(подпись)

Сапронова Светлана Александровна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.AД67.B.00495/23

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	Группа горючести - слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости - трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности - с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по токсичности продуктов горения – умеренноопасные (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Пластун Кристина Павловна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

(подпись)

Сапронова Светлана Александровна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))